

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.B.02461/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "И-ВОЛГА" (ООО "И-ВОЛГА").

Место нахождения и адрес юридического лица: 410002, Россия, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, улица имени Мичурина И.В., дом 140/142, квартира 7.

ОГРН 1246400011945. ИНН 6450118772. Телефон: +79030230917, адрес электронной почты: s.simakov@rutektd.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кирскабель» (АО «Кирскабель»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 612820, Россия, Кировская область, Верхнекамский район, город Кирс, улица Ленина, дом 1.

ОГРН 1064303005040. ИНН 4305071483.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 4 парами медных токопроводящих жил, номинальным диаметром жил от 0,48 до 0,57 мм, на номинальное переменное напряжение до 50 В, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с пониженным дымо-газовыделением или полимерной композиции, не содержащей галогенов, или термопластичной композиции с пониженным дымо-газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, экранированные и неэкранированные, категории 5е, 6, 6А, марок согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-48329637-2025 «КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ» от 01.09.2025. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13.150

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1624/12-2025 от 24.12.2025, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта о результатах анализа состояния производства № 03-ОС/25-11/25 от 28.11.2025, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.3, 5.4, 5.5.

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе З(ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. При хранении в складских условиях и под навесом кабели должны быть защищены от воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков, агрессивных сред и механических воздействий. Хранение продукции должно осуществляться не менее 1 метра от нагревательных приборов. Минимальный срок службы кабеля - 15 лет.

Дата изготовления единицы продукции – 18.11.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.12.2025

по

23.12.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02461/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13. 150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 4 парами медных токопроводящих жил, номинальным диаметром жил от 0,48 до 0,57 мм, на номинальное переменное напряжение до 50 В, экранированные и неэкранированные, категории 5е, 6, 6А: - с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с пониженным дымо-газовыделением, марок: VLG U/UTP Cat 5е PVC нг(А)-LS, VLG F/UTP Cat 5е PVC нг(А)-LS, VLG U/UTP Cat 6 PVC нг(А)-LS, VLG F/UTP Cat 6 PVC нг(А)-LS; - с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: VLG U/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF, VLG F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF, VLG SF/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF, VLG U/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, VLG F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, VLG U/FTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, VLG S/FTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, VLG U/UTP Cat 6А ZH нг(А)-HF, VLG U/FTP Cat 6А ZH нг(А)-HF, VLG S/FTP Cat 6А ZH нг(А)-HF; - с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из термопластичной композиции с пониженным дымо-газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марок: VLG U/UTP Cat 5е PVC нг(А)-LSLTx, VLG F/UTP Cat 5е PVC нг(А)-LSLTx, VLG U/UTP Cat 6 PVC нг(А)-LSLTx, VLG F/UTP Cat 6 PVC нг(А)-LSLTx, VLG U/FTP Cat 6 PVC нг(А)-LSLTx, VLG U/UTP Cat 6А PVC нг(А)-LSLTx, VLG U/FTP Cat 6А PVC нг(А)-LSLTx	СТО К186-002-2010-ТУ ТУ 27.32.13-001-48329637-2025 «КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ» от 01.09.2025



М.П. **Руководитель**
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.В.02461/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	пункт 5.3. Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	пункт 5.4. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 (для кабелей в оболочке из поливинилхлоридного пластика, с пониженным дымо-газовыделением или термопластичной композиции с пониженным дымо-газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения)
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	пункт 5.5. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 (для кабелей в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)